2026年 1 月至 9 月已上报机电署的自动梯机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
REC80001	好历香港升降机有限公司	13/4/2026	九龙 长沙湾 长沙湾道 681号 贸易广场	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	19/4/2026	九龙 九龙湾 港铁九龙湾站	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC67001	日立电梯工程(香港)有限公司	18/5/2026	九龙 尖沙咀 广东道 28号 力宝太阳广场店	因安全开关位置不正确，导致自动扶梯紧急停止。
REC87001	通力电梯(香港)有限公司	9/6/2026	新界 上水 彩园邨 彩园广场	因驱动装置的机械部件故障，导致自动梯倒溜。
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	4/7/2026	九龙 九龙湾 宏照道 38号 企业广场第五期	于防火闸门启动时，因互锁电路发生故障，导致一名乘客受伤
REC87001	通力电梯(香港)有限公司	23/7/2026	香港 金钟 港铁金钟站	钢丝从扶手表面凸出，导致乘客受伤。
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	27/8/2026	九龙 尖沙咀 广东道 5号 海洋中心	钢丝从扶手表面凸出，导致乘客受伤。
REC69001	其士(香港)有限公司	30/8/2026	新界 沙田 沙田正街 18号 新城市广场一期	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤

机件故障记录数目：8